



检 测 报 告

报告编号: FE030313



样品类别	废水
委托单位	北京北元电器有限公司
受检单位	北京北元电器有限公司
签发日期	2025.03.26

北孚环泰(北京)科技有限公司



检测报告

科技
专用章
0250531

检测 报 告

一、检测结果

采样点位	生活污水排放口	样品性状	黄、臭、浑浊	
样品编号	检测项目	单位	检测结果	限值
FE030313S001-001	悬浮物	mg/L	64	400
FE030313S001-002	氨氮	mg/L	23.8	45
	化学需氧量	mg/L	482	500
FE030313S001-003	五日生化需氧量	mg/L	206	300
FE030313S001-004	pH 值	无量纲	7.6	6.5~9

二、检测方法

检测项目	检测方法	检出限
悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》(GB 11901-89)	/
氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》(HJ 535-2009)	0.025mg/L
化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》(HJ 828-2017)	4 mg/L
五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法》(HJ 505-2009)	0.5 mg/L
pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》(HJ 1147-2020)	/

三、检测设备

设备名称、型号、编号	设备名称、型号、编号
电子分析天平 (万分之一) /FA2004 型/ E-1-008	电热鼓风干燥箱/101-1AB/E-1-010
紫外可见分光光度计/SP-756P/E-1-014	微晶标准消解器/SCOD-102 / E-1-093
酸式滴定管/50mL/QM-1-050	霉菌培养箱/LRH-150-M/E-1-053
溶解氧测定仪/JPSJ-605F/E-1-050	便携式 pH/ORP/电导率/溶解氧测定仪/SX751 型 /E-2-072

——报告结束——